

ROZPOČET

Stavba: VODOVODNÁ PŘÍPOJKA PRE RÓMSKU OSADU, KOBELIAROVO

Objekt: SO-01, ELEKTROINSTALÁCIA, VYDAJNY STOJAN, VODOVODNA PRIPOJKA, KOBELIAROVO

Objednávateľ: OBEC KOBELIAROVO, KOBELIAROVO 78

Zhotoviteľ:

Miesto: KOBELIAROVO

Spracoval: Ing. Ján Kundrát

Dátum: 20.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M

21-M 1. Elektromontáže

1	R	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	14,000					
2	341	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	14,000					
3	921	210800109.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	62,000					
4	341	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	62,000					
5	R	210800062	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 6 mm2	m	6,000					
6	341	3410350185	CYY 6 (zel./žltý) Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	6,000					
7	R	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	1,000					
8	348	3480571730	SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ NÁSTENNÉ SO SNÍMAČOM POHYBU OKRÚHLE EXTERIERIVÉ SVIETIDLO Capricorn –myGarden Vč. IČ senzor 1 x 6 W LED, IP 44, Trieda ochrany II Výrobca: PHILIPS	ks	1,000					

21-M 2. Rozvádzač RO-01

9	R	210190002	Montáž pilierovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000					
10	283	283048	Rozvodnica, pilierová, typ: OS 40x40 - F403	ks	1,000					
11	R	210120403	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,000					
12	358	358220022412	Istič LTE-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	ks	1,000					
13	358	358220022408	Istič LTE-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	ks	1,000					
14	R	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000					
15	358	358230015400	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC, 2P, 10 A charakteristika B, 10 Ka, OEZ	ks	1,000					
16	R	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	1,000					
17		3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna, typ: 1801 VDE, OBO -BETTERMANN	ks	1,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

21-M
3.Bleskozvod a uzemnenie

18	921	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	6,000					
19	354	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d8 mm, Al	kg	0,810					
20	R	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	72,000					
21	354	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	67,824					
22	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	4,000					
23	354	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	4,000					
24	R	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000					
25		2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	1,000					
26		2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	1,000					
27		2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,000					
28	921	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	3,000					
29	354	354410052200	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	ks	3,000					
30	R	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000					
31		3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	1,000					
32	R	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000					
33		3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	1,000					
34		3544216000	Držiak zachytávacej tyče na drevené konštrukcie ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 7 hd	ks	1,000					
35	R	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000					
36		3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	1,000					
37	921	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	1,000					
38	354	354410013800	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	1,000					
39	R	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000					
40	354	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	1,000					
41	R	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	1,000					
42	354	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	1,000					
43	R	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	1,000					
44		3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000					

46-M
4. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	946	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie VN	km	0,065					
46	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	65,000					
47	946	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	65,000					
48	583	5833110300	<i>Kamenivo ťažené drobné 0-1 B</i>	t	2,500					
49	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	65,000					
50	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	65,000					
51	946	460120061.S	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	3,000					
52	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000					

Celkom